SINCE 1839

Schaeffer's FUEL ADDITIVES

Good people. Great products.

Winter Fuel Testing

Indiana

November 2013










300 ULSW
Huntingburg, IN
Cloud Point
No Additive
1:1500
1:750
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
7°
7°
-14°
-15°


137 ULSW
Huntingburg, IN
Cloud Point
No Additive
1:500
1:1000
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
7°
7°
-15°
-15°


137 ULSW
Indianapolis, IN
Cloud Point
No Additive
1:1000
1:1500
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
4°
0°
-6°
0°


137B
Mt Vernon, IN
Cloud Point
No Additive
1:2000
1:750
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
14°
14°
-13°
-15°


300 ULSW
Mt Vernon, IN
Cloud Point
No Additive
1:1500
1:1000
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
14°
14°
-15°
-17°


137 ULSW
Mt Vernon, IN
Cloud Point
No Additive
1:500
1:1000
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
14°
14°
-15°
-15°


137 ULSW
Oakland City, IN
Cloud Point
No Additive
1:500
1:1000
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
9°
7°
-20°
-17°


300 ULSW
Oakland City, IN
Cloud Point
No Additive
1:1500
1:1000
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
9°
7°
-17°
-17°


137B
Oakland City, IN
Cloud Point
No Additive
1:750
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°
-30°
-40°
9°
7°
-18°